

HAUBEN-LÄNGE:

MATERIAL: AUSSEN CRNI GESCHLIFFEN / INNEN CRNI ROH
Inkl. ABLASSVENTILE MIT AUFFANGBECHER


ABLUFT-MENGE TOTAL:

T5-BELEUCHTUNG 35/28/14 WATT (JA/NEIN):

OBJEKT-NAME:

LIEFER-ADRESSE:

LIEFER-TERMIN:



Länge Haube:

Breite Haube:

Formular für Hauben-Bestellung

Abluft-Haube Typ FCA (Mittelhaube)

Termin Provisorisch: _____

Termin Fix: _____



ENGINEERING - LÜFTUNGSDECKEN

LÜFTUNGSKOMPONENTEN - GROSSKÜCHENHAUBEN

FL - 9495 Triesen
Schliessa 22
Tel: 00423 / 399 31 11
Fax: 00423 / 399 31 00
Homepage: <http://www.emk.ch>

CH - 8834 Schindellegi
Höhenweg 2b
Tel: 043 / 888 30 80
Fax: 043 / 888 30 89
E-Mail: cad@emk.ch